

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия
г. Абакан, ул. Крылова, 133, стр. 1, а/я 704, тел. (8-3902)295-556, факс (8-3902)295-557, E-mail mchs19@mail.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Черногорск
г. Черногорск, ул. Мира, д. 008, тел. (39031)6-16-60, E-mail ogpnchern@mail.ru

г. Черногорск,
(место составления акта)
ул. Мира, д. 008

« 05 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
с 14.00 до 15.00
(время составления акта)

Акт проверки

органом государственного надзора юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 21

По адресу / адресам: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Юбилейная 21А
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 21 от 25 марта 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Ёлочка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
« 05 » апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: ОНДПР по г. Черногорск
(наименование органа государственного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

копию распоряжения получила: заведующая МБДОУ Панкова Л.Н. 26.03.2021 в 13:00 ✓ ЛН
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

с началом проверки ознакомлена: заведующая МБДОУ Панкова Л.Н. 02.04.2021 в 10:00 ✓ ЛН

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее-при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)
Оришич Сергей Николаевич – государственный инспектор г. Черногорск по пожарному надзору.

нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Панкова Лариса Николаевна – заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

МБДОУ детский сад «Ёлочка»; Патракеева Валентина Трофимовна - завхоз

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения	Лица, допустившие нарушения
1.	<i>Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными дверями 2-го типа с пределом огнестойкости не менее EI-30 (помещение кладовой завхоза на 2 этаже, не отделено от общественных помещений). ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6, п. 1 ст. 59, таблица 23, 24; пп. 1, 2, 3 ст. 88 ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст.37,38; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»
2.	<i>Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в складском помещении зимнего сада (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4; Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 37,38; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования» таблица 3 п.40; НПБ 110-03 п. 4, таблица 3 п. 38)</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»
3.	<i>Допускается устройство одного дымового пожарного извещателя в кабинете логопеда и коридора, размещенного рядом с ним при устройстве аналоговой системы автоматической установки пожарной сигнализации. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.2, ч.3 ст.6, п. 1; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.1.</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»
4.	<i>Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении чердака. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.2, ч.3 ст.6, п. 1; СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" приложение 3 п. 42.</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»
5.	<i>На путях эвакуации (у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.2, ч.3 ст.6, п. 1; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 6.6.27.</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»
6.	<i>Автоматическая установка пожарной сигнализации (далее АУПС) подлежит капитальному ремонту (замене) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6, Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности и» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54, ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 53325-2012 п.4.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.9.4)</i>	МБДОУ д/с «Ёлочка»

7.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) подлежит капитальному ремонту (замене) в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, так как эксплуатация указанной системы осуществляется более 10 лет (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о ТПБ» ст.4, ч.1 ст.6; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» ст. 1, ст.2, ст.37,38; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.54, ГОСТ Р 54101-2010 п.5.1.7, ГОСТ Р 53325-2012 п.4.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.9.4)	МБДОУ д/с «Ёлочка»
----	---	--------------------

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: нет


(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора: нет

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочено представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного надзора отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочено представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание от 05.04.2021 № 21/1/1

Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор г. Черногорск по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Оришич Сергей Николаевич

« 05 » апреля 20 21 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):




(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 05 » апреля 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

« _____ » _____ 20 _____ г.

✓ 
(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по РХ 8 (3902) 299-999